PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN: EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) ENTRE BENAVENTE Y ZAMORA
TRAMO: A6(CASTROGONZALO) – SANTOVENIA DEL ESLA **CLAVE :** 70-ZA-0010.1 **FECHA :** JUNIO 2013
MUNICIPIO : Castrogonzalo **PROVINCIA :** ZAMORA
COMUNIDAD AUTÓNOMA : CASTILLA Y LEÓN **Nº Orden:**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

P.K. Inicial: 0+430 TRONCO AUTOVÍA **Nº del Plano :** 15.2.1
P.K. Final: - Hoja 1 de 1

FOTOGRAFÍAS:



TITULAR O CONCESIONARIO:	**DATOS DE LA PROPIEDAD :**
R.E.E. PUEBLA DE SANABRIA – LA MUDARRA	**NOMBRE:** R.E.E. **DOMICILIO:** Pº Conde de los Gaitanes 177, **CIUDAD:** LA MORALEJA ALCOBENDAS. MADRID **C.P.:** 28109 **TELÉFONO:** 91 659 99 66 **FAX:** **REPRESENTAN:** Rafael García Fernández
CLASE DE SERVICIO AFECTADO : LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN (220KV)	**TIPO DE AFECCIÓN :** No se afecta por existir gálibo suficiente con la reposición de la carretera proyectada, y discurrir ésta en desmonte.

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO :

Línea eléctrica de Alta Tensión PUEBLA DE SANABRIA – LA MUDARRA.

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.
Elementos afectados: 0
Presupuesto estimado: 0 €

Breve descripción de los detalles afectados:

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN: EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) ENTRE BENAVENTE Y ZAMORA
TRAMO: A6(CASTROGONZALO) – SANTOVENIA DEL ESLA **CLAVE :** 70-ZA-0010.1 **FECHA :** JUNIO 2013
MUNICIPIO: Castrogonzalo **PROVINCIA :** ZAMORA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN **Nº Orden:**

REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :

Durante la realización de las obras se adoptarán las medidas necesarias para garantizar las distancias de seguridad de las vías proyectadas y los caminos de obra a los conductores. A tal efecto se dispondrán los pórticos limitadores de gálibos de seguridad.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA :